



Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

CERTIFICAZIONE N. 3704/1398
781/37/49A

CENTRO STUDI ED ESPERIENZE

LABORATORIO DI MACCHINE E
TERMOTECNICA

In relazione alla domanda presentata da:

FORCATI Giovanni & Figli S.n.c. – S.S. 235, n. 18 – Frazione Cadilana - 26834 Corte Palasio (LO), ai sensi della legge 26.07.1965, n. 966, per l'estensione della certificazione di rispondenza alla normativa di prevenzione incendi, già rilasciata, ai seguenti contenitori/distributori mobili per carburanti liquidi di categoria "C":

- Marca: **"FORCATI GIOVANNI & FIGLI S.n.c."**
- Versioni:
 - "DIESEL SERVICE 20" capacità geometrica massima litri 2.084;
 - "DIESEL SERVICE 40" capacità geometrica massima litri 4.277;
 - "DIESEL SERVICE 50-C" capacità geometrica massima litri 4.983;
 - "DIESEL SERVICE 60" capacità geometrica massima litri 6.273.
- Vista la certificazione di prova di questo laboratorio n° 3704/1398/489/37/49 del 29.03.1999 ed il relativo resoconto di prova;
- Vista l'Approvazione di Tipo n° NS 2563/4113 sott 254 rilasciata in data 01.06.1999 dal M.I. – D.G.P.C. e S.A. – S.T.C. – Ispettorato Attività e Normativa Speciali di Prevenzione Incendi;
- Vista la documentazione tecnica presentata dalla Ditta, ivi compresa la denominazione dei nuovi serbatoi;
- **Rilevato** che le modifiche apportate non alterano le condizioni di sicurezza che hanno condotto all'approvazione delle precedenti apparecchiature (denominate DIESEL SERVICE 30, DIESEL SERVICE 50, DIESEL SERVICE 70, DIESEL SERVICE 90) e consistono:
 - nella variazione delle dimensioni del contenitore dovute alla nuova capacità geometrica massima, fermi restando gli spessori delle lamiere e la lavorazione;
 - nell'installazione, sui vecchi e sui nuovi modelli, in alternativa a quelli precedentemente adottati, dei seguenti gruppi elettropompa di tipo già approvato dal Ministero dell'Interno:
 - POMPE PIUSI mod. "SERVICE" versioni "SERVICE 80", "SERVICE 80 MC30", "SERVICE 120" e "SERVICE 120 MC30" – Approvazione di Tipo M.I. prot. n° NS 1221/4113 sott. 178 del 17.04.2000;
 - POMPE PIUSI mod. "CUBE 50" versioni "CUBE 50/K33" e "CUBE 50/MC30" – Approvazione di Tipo M.I. prot. n° NS 1222/4113 sott. 178 del 17.04.2000.

La presente certificazione consta di n. 2 pagine e non può essere riprodotta e/o mostrata a terzi se non integralmente.

SI CERTIFICA

che i contenitori/distributori mobili nei modelli sopra indicati sono rispondenti alla normativa di sicurezza di cui alle disposizioni:

- D.M. 31.07.1934 titolo I n. XVII;
- D.M. 19.03.1990.

La validità della presente certificazione è relativa ai soli apparecchi sottoposti a prova.

L'approvazione, ai fini della prevenzione incendi è di competenza del Ministero dell'Interno-Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, al quale deve essere inoltrata apposita istanza.

Roma, 26 MAR 2002

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
(Dott.Ing. Antonio CIAVATTA)

FAC-SIMILE