



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

VISTO il decreto ministeriale 31 luglio 1934 recante "Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi";

VISTO il decreto Ministero Interno 19 marzo 1990, recante "Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri";

VISTO l'atto di approvazione di tipo rilasciato da questo Ministero (nota Prot. NS 2563 - 4113 sott. 254 del 1° giugno 1999) relativo ai contenitori-distributori rimovibili per carburanti liquidi di cat. "C", marca FORCATI GIOVANNI & FIGLI, nelle versioni "DIESEL SERVICE 30", "DIESEL SERVICE 50", "DIESEL SERVICE 70" e "DIESEL SERVICE 90", dotati di gruppo erogatore marca "PIUSI" nei modelli "BY PASS 55 FILTER" o in alternativa modello "E 80"; installati in apposita cassetta di contenimento;

VISTA l'istanza presentata dalla Società FORCATI GIOVANNI & FIGLI S.u.c. sita in S.S. 235, 18 - Frazione Cadilana - 200790 CORTE PALASIO (LO), intesa ad ottenere l'approvazione di tipo per estensione dei contenitori-distributori rimovibili di carburanti liquidi per autotrazione di categoria "C" nelle versioni: "DIESEL SERVICE 20" con capacità geometrica massima 2.084 litri, "DIESEL SERVICE 40" con capacità geometrica massima 4.277 litri, "DIESEL SERVICE 50-C" con capacità geometrica massima 4.983 litri, "DIESEL SERVICE 60" con capacità geometrica massima 6.273 litri;

VISTA la certificazione di prova n. 3704/1398/781/37/49 A rilasciata al riguardo dal Centro Studi ed Esperienze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in data 26 marzo 2002;

CONSIDERATO che le modifiche apportate consistono:

- nella variazione delle dimensioni del contenitore dovute alle nuove capacità geometriche massime, fermi restando gli spessori delle lamiere e la lavorazione -
- nell'installazione, sia sulle precedenti versioni che su quelle considerate dal presente atto, in alternativa a quelli precedentemente adottati, dei gruppi elettropompa marca "PIUSI" modello "SERVICE" nelle versioni "SERVICE 80", "SERVICE 80 MC 30", "SERVICE 120" e "SERVICE 120 MC 30" o modello "CUBE 50" nelle versioni "CUBE 50/K 33", "CUBE 50/MC 30"

SI ESTENDE

ai fini della prevenzione incendi, l'approvazione di tipo relativa ai contenitori-distributori rimovibili di carburanti liquidi per autotrazione di categoria "C", marca FORCATI GIOVANNI & FIGLI, nelle versioni "DIESEL SERVICE 30", "DIESEL SERVICE 50", "DIESEL SERVICE 70" e "DIESEL SERVICE 90", dotati di gruppo erogatore marca "PIUSI" nei modelli BY PASS 55 FILTER o in alternativa modello E 80; installati in apposita cassetta di contenimento; alle versioni: "DIESEL SERVICE 20" con capacità geometrica massima 2.084 litri, "DIESEL SERVICE 40" con capacità geometrica massima 4.277 litri, "DIESEL SERVICE 50-C" con capacità geometrica massima 4.983 litri e "DIESEL SERVICE 60" con capacità geometrica massima 6.273 litri, dotati in alternativa a quelli precedentemente adottati, dei gruppi elettropompa marca "PIUSI" modello "SERVICE" nelle versioni "SERVICE 80", "SERVICE 80 MC 30", "SERVICE 120" e "SERVICE 120 MC 30" o modello "CUBE 50" nelle versioni "CUBE 50/K 33", "CUBE 50/MC 30".

L'installazione temporanea delle predette apparecchiature dovrà effettuarsi con l'osservanza di tutte le norme di sicurezza vigenti in materia.

La validità del presente atto scade, sotto l'espressa condizione di conformità dell'apparecchio in questione al prototipo sottoposto a prova, il 1 giugno 2004.

All'intestatario del presente atto di approvazione di tipo per estensione ed ai soggetti comunque interessati, si richiamano tutti gli obblighi di legge derivanti dall'applicazione dei precitati Decreti Ministeriali.

Roma, 3 LUG. 2002

DCPST/A4/3331/AT/13284

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Ing. Michele FERRARO)

N.B.: IL PRESENTE ATTO E'
RIPRODUCIBILE UNICAMENTE
NELLA SUA INTEGRALE STESURA